



Ref. Certif. No.

HU-001850

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES  
(IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Surge Protective Device (SPD)

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurCitel  
2 rue Troyon, 92316 Sèvres CEDEX,  
FranceName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantShanghai Citel Electronics Co., Ltd.  
499 Kangyi Road, Kang Qiao Industrial Zone, Pudong,  
Shanghai 201315, P.R. ChinaName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineShanghai Citel Electronics Co., Ltd.  
499 Kangyi Road, Kang Qiao Industrial Zone, Pudong,  
Shanghai 201315, P.R. ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUc=320V AC; Un=230~277V AC; In=5kA for class II;  
Uoc=10kV for class III; I<sub>max</sub>=10kA; T2 and T3; IP20;  
Up≤1.5/1.5kV for MLPC1-230L\* series, Up≤1.8/1.5kV for  
MLPC1-277L\* series, Up≤1.5kV for MLPC2-230L-RTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

CITEL

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais  
constructeur

---

Model / Type Ref.  
Ref. De typeMLPC1-230L-V; MLPC1-230L-R; MLPC1-230L-V/50;  
MLPC1-230L-R/50; MLPC1-277L-V; MLPC1-277L-R;  
MLPC1-277L-V/50; MLPC1-277L-R/50; MLPC2-230L-RAdditional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page

---

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 61643-11:2011 (ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

150316BM1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationTÜV Rheinland InterCert Kft., Division MEEI  
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B  
www.tuv.hu

Date: 2016-08-29

Signature:

Gabor Kassai

