

Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate

of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50392039

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of Issue</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
J. Y.	01-KSH-50106701 002	04.04.2018	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
CITEL
2 rue Troyon
92316 Sèvres CEDEX
France

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
SHANGHAI CITEL ELECTRONICS
CO., LTD.
499, Kangyi Road,
Kangqiao Industrial Zone, Pudong
Shanghai 201315
P. R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 50539-11:2013+A1



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Surge Protective Device)

as page 0001

Addition

Type Designation	: DS50PV-1500/12KT1 DS50PVS-1500/12KT1	3
Maximum Continuous Operating Voltage (Ucpv)	: 1500Vdc	
Voltage Protect Level (Up)	: 5.3kV(+ to -) 5.3kV(+/- to GND)	
Total discharge current (I _{total})	: not applicable	

3

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Jie Zhang